


水 質 検 査 結 果 書

037412

受付日	平成25年9月3日		発行日	平成25年9月9日	
依頼者名	シューワ株式会社 富士山工場		結果書番号	ID1303477-00	
施設名又は検体名	井戸水原水		天気	晴	
採取場所			気温		
採取日	平成25年8月31日	採取時刻	17:00	水温	9℃
検体の種類	井戸水	採取者	犬塚文徳		
検査項目	単位	水質基準値	検査結果		
一般細菌	個/mL	集落数 100 以下	0		
大腸菌	-	検出されないこと	不検出		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.11		
塩化物イオン	mg/L	200 以下	0.9		
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.3 未満		
pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	8.48		
味	-	異常でないこと	異常なし		
臭気	-	異常でないこと	異常なし		
色度	度	5 以下	0.5 未満		
濁度	度	2 以下	0.1 未満		
水質基準に含まれない項目					
電気伝導率	μ S/cm		74.5		
以下余白					
判定	上記項目につき水質基準に適合する。				
検査期間	平成25年9月3日 ~ 平成25年9月9日				
検査機関	〒400-0111山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL055-278-1600 株式会社山梨県環境科学検査センター 厚生労働省水質検査機関登録番号：第155号 検査方法：厚生労働省告示第261号				
検査責任者	広瀬 正貴		検査担当者	