


[022285]

平成23年 7月29日

シューワ株式会社
富士山工場 様

山梨県甲斐市竜王新町2277-12
株式会社山梨県環境科学検査センター
tel055-278-1600 fax055-278-1601
検査課 廣瀬正貴



時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。毎々のお引き立ての程厚く御礼申し上げます。
さて、過日ご依頼いただきました件につきまして測定結果が出ましたのでご報告いたします。

記

検体1件について放射性ヨウ素 ^{131}I 、放射性セシウム ^{134}Cs 、 ^{136}Cs 、 ^{137}Cs の4核種を測定しました。
測定の結果は以下のとおりです。

検体名	採取日時	放射性ヨウ素 ^{131}I (Bq/Kg)	放射性セシウム		
			^{134}Cs (Bq/Kg)	^{136}Cs (Bq/Kg)	^{137}Cs (Bq/Kg)
井戸水	平成23年7月21日 19:30	不検出 (10未満)	不検出 (10未満)	不検出 (10未満)	不検出 (10未満)
飲料水の暫定規制値		300Bq/kg	200Bq/kg		