水質検査結果書

第　22-SE-01131　号
2023 年 03 月 01 日

富士宮市山宮2226－1

シューワ株式会社　富士山工場　　様

厚生労働省登録水質検査機関　登録番号第2号
建築物飲料水水質検査業　静岡県56水第2号

焼津市塩津1番地の1
一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長　石川　幸伸

一般財団法人静岡県生活科学検査センター理事長之印

2023年2月22日　にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
（当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。）

採水年月日	2023年2月21日	天候	前日：晴　当日：晴	気温	11 ℃	水温	13.5 ℃
施設（建物等）の名称	シューワ株式会社　富士山工場			検水の種類	給水		
採水地点（住所及び採水箇所）	富士宮市山宮2226－1　1F流し蛇口			採水時残留塩素	0 mg/L		
採水者名	犬塚文徳		（所属）　ウォーター事業部				

試料の検査結果は、下記のとおりです

検査事項	食品衛生法施行条例に基づく水質検査				
検査項目	検査結果	検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
一般細菌	0 CFU/mL				
大腸菌群	検出しない				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.1 mg/L				
塩素イオン	0.9 mg/L				
有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	0.5 mg/L未満				
pH値	8.6				
味	異常なし				
臭気	異常なし				
色度	0.5 度未満				
濁度	0.1 度未満				
	以下余白				

判定	上記水質項目については水質基準に適合である		
検査期日	2023年2月22日　～　2023年3月1日	検査責任者	技術部長　田村　博
備考			

検査結果内容に関するお問い合わせはこちらまでお願いします
試験検査所　：　一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所　焼津市塩津1番地の1　TEL054-621-5003

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません。
・pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025(2005)の認定を取得した検査項目です。（検査方法：上水試験方法2011年版　Ⅱ-3 9.2）