水質検査結果書

第 24-SE-00906 号
2025 年 1 月 23 日

富士宮市山宮２２２６－１

厚生労働省登録水質検査機関　登録番号第2号
建築物飲料水水質検査業　静岡県56水第2号

シューワ株式会社　富士山工場　様

静岡県焼津市塩津1番地の1
一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長 岡 田 国

一般財団法人静岡県生活科学検査センター理事長之印

2025年1月17日　にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
（当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。）

採水年月日	2025年1月16日	天候	前日：　晴　当日：　晴	気温	4℃	水温	12.1℃
施設（建物等）の名称	シューワ株式会社　富士山工場			検水の種類	給水		
採水地点（住所及び採水箇所）	富士宮市山宮2226－1　1F流し蛇口			採水時残留塩素	0mg/L		
採水者名	犬塚文徳		（所属）富士山工場				

試料の検査結果は、下記のとおりです

検査事項	食品衛生法施行条例に基づく水質検査						
No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
	一般細菌	0 CFU/mL						
	大腸菌群	検出しない						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.1 mg/L						
	塩素イオン	0.9 mg/L						
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	0.5 mg/L未満						
	pH値	8.5						
	味	異常なし						
	臭気	異常なし						
	色度	0.5 度未満						
	濁度	0.1 度未満						
		以下余白						

判定	上記水質項目については水質基準に適合である		
検査期日	2025年1月17日　～　2025年1月21日	検査責任者	技術部長 田村 博
備考			

検査結果内容に関するお問い合わせはこちらまでお願いします
試験検査所：一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所　焼津市塩津1番地の1　TEL 054-621-5003
・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません。
・pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025:2017の認定を取得した検査項目です。（検査方法：上水試験方法2020年版　II-3 9.2）